SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio Tamanho: (20x20)cm
M1		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	Símbolo: quadrado Fundo: verde Mensagem fotoluminescente com altura de letra sempre ≥ 50 mm	Na entrada principal da edificação Tamanho: (35x35)cm
M		INDICAÇÃO DE FORMA E USO	Símbolo: quadrado Fundo: verde Mensagem fotoluminescente com altura de letra sempre ≥ 50 mm	Na entrada da loja. Tamanho: (30x20)cm
M		INDICAÇÃO DE FORMA E USO	Símbolo: quadrado Fundo: verde Mensagem fotoluminescente com altura de letra sempre ≥ 50 mm	Na sala de reunião (30x20)cm
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, instalada em colunas. Tamanho: (12,5x25)cm
S2			Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma e seta direcional fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, instalada em paredes. Tamanho: (12,5x25)cm
S3				Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso. Tamanho: (12,5x25)cm
S12			Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ou seta direcional fotoluminescente com altura de letra sempre ≥ 50 mm	Indicação de saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) Tamanho: (12,5x25)cm

E.2 QUADRO INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA

BOMBEIRO MILITAR – CORPO DE BOMBEIROS – O SOCORRO É NOSSA MISSÃO, A PREVENÇÃO É NOSSA META

QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA

LEGISLAÇÃO

Norma adotada para definição de medidas	Decreto nº 47.998/ 2020
Tabela	Tabela 15 da IT 01 - 8ª edição
Situação da edificação	Existente
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
Saída de Emergência	Conforme IT 08 - 2ª edição
Iluminação de Emergência	Conforme NBR 10.898:2013 - IT 13
Sinalização de Emergência	Conforme IT 15 da IT 01 - 8ª edição
Extintores	Extintor de Pó ABC 2A - 20BC - 4,0Kg Conforme IT 16 - 3ª edição
Brigada de Incêndio	Conforme IT 12 - 3ª edição
Controle de Materiais de Acabamento	Conforme IT 38

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇAO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/ EXEMPLO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/ m²
H	SAÚDE	H-6	CLÍNICA SEM INTERNAÇÃO	200 MJ/ m²

CÁLCULO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

1. NORMAS
   a) Lei 14130/01 e DEC. 46.595/ 14;
   b) INST. TÉCNICA 08 – 2ª edição - DAT - CBMG - Corpo de Bombeiros;
   C) NBR 9077 - Out/1993 - ABNT;
2. TIPO DE EDIFICAÇÃO / EXIGÊNCIAS
   H6 - CLÍNICA SEM INTERNAÇÃO
3. Classificação das edificações quanto à altura – I - Edificação baixa H≤12m
4. Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta – N/ P/ T
5. Classificação das edificações quanto às suas características construtivas – X
6. CÁLCULO DE LARGURA DAS SAÍDAS

A. REUNIÃO - área útil de 30,50 m2
- Número de pessoas = 1 Pessoa por 7m2 = 30,50/ 7 = 4,36 pessoas
- Largura da saída => 4,36/ 100 pessoas = 0,044 UP => 01 (un de passagem)
- Cada unidade de passagem – 0,55m = 1,0" 0,55 = 0,55 m (mínimo 80cm)
- Pela largura da saída => L = 0,80m = 0,80m - OK! - Largura adotada = largura exigida

B. CLÍNICA - área útil de 194,23 m2 (exceto banheiros e circulação)
- Número de pessoas = 1 Pessoa por 7 m2 = 194,23/ 7 = 27,75 pessoas
- Largura da saída => 27,75/ 100 pessoas = 0,28 UP => 01 (un de passagem)
- Cada unidade de passagem – 0,55m = 1,0" 0,55 = 0,55 m (mínimo 80cm)
- Pela soma da largura da saída => L = 0,95+1,25 = 2,20m > 0,80m - OK! - Largura adotada > largura exigida

DETALHE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO

SEM/ESCALA

NOTAS:
A sinalização de emergência deverá ser fixada na parede logo acima do equipamento podendo ser confeccionada em chapas metálicas, de madeira, fibra ou então pintada.
Item 6.1.4
c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;
d) quando se tratar de extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo, deve ser implantada também a sinalização de piso. E12



DETALHE SISTEMA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA GALPÃO/ DEPOSITO

SEM/ESCALA

Iluminação para ambiente externo ou clareamento utilizada possui intensidade suficiente para garantir a saída segura de todas as pessoas do local em caso de emergência. Conforme IT 13

I - CARACTERÍSTICAS

1. Tecnologia LED permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade;
2. Função auto-off - acende quando a energia falha;
3. Alimentação Bivolt automático 110/220V;
4. -Autonomia 3 horas;
5. -Bateria Gel selada 6V/ 4,0Ah;
6. -Consumo 4w;
7. -Fluxo luminoso 800 lumens;
8. -Fabricado em plástico ABS;
9. -Dimensões: 227x195x56,4mm
10. -Acendimento individual por farol;
11. -Possui botão de teste;
12. -2 Faróis com 24 leds cada;
13. -Led SMD de alta potência;
14. -Faróis ajustáveis 140°;



Deverá utilizar para iluminação de emergência luminária autônoma com fonte própria de energia, recarregável e com autonomia mínima de 01 hora sem alimentação externa (lâmpada de 2x8w)

LEGENDA GERAL

	CORRIMÃO
	PÓ QUIMICO SECO ABC - 2A - 20B:C - 40 Kg
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	PONTO DE ILUMINAÇÃO TIPO FAROL DUPLO



DETALHE SISTEMA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM/ESCALA

Iluminação de ambiente ou clareamento utilizada possui intensidade suficiente para garantir a saída segura de todas as pessoas do local em caso de emergência. Conforme IT 13

I - CARACTERÍSTICAS

1. Tecnologia LED permite alto desempenho da iluminação com baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e altíssima durabilidade;
2. Função auto-off - acende quando a energia falha;
3. Tensão de rede 127V e 220V (Bivolt Automático);
4. Consumo de energia 1,8 Watts;
5. Numero de LEDs - 30 leds
6. Temperatura de Operação - 5oC a 60oC
7. Vida útil - 50.000h
8. Entrada de energia - < 1Watt
9. Corrente - opção baixa - 0,35 A / opção alta - 0,70 A
10. Bateria - 2 peças - 4V - 0,70ª
11. Tempo de recarga - 15-20h
12. Autonomia - 8h na opção baixa / 4h na opção alta



Deverá utilizar para iluminação de emergência luminária autônoma com fonte própria de energia, recarregável e com autonomia mínima de 01 hora sem alimnetação externa (lâmpada de 2x8w)

DETALHE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM/ESCALA



6.1.3 Sinalização de orientação e salvamento
A sinalização de saída de emergência própria de segurança contra incêndio e pânico deve assinalar todas as mudanças de direção, saídas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua função, a saber:
a) a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização;
b) a sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que à distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de, no máximo, 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 30 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

Os materiais que constituem a pintura das placas e película devem ser atóxicos e não radioativos, devendo atener as propriedades caloríficas, de resistências à luz e mecânica.
O material fotoluminescente deve atender a Norma DIN 67510.

GUARDACORPO

SEM/ESCALA



OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A. SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA;
B. SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
C. O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
- A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MÍNIMO 15 cm;
D. OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

DETALHE CORRIMÃO

SEM/ ESCALA



DETALHE VERTICAL

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A) SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;
B) SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;



PLANTA TÉRREO

ESCALA 1/100
ÁREA DO PAV. = 296,59 m²



FACHADA

ESCALA 1/100



CORTE AA

ESCALA 1/100



IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1/200



SITUAÇÃO

ESCALA 1/500

NOTAS

1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS
2- TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO FICAR DESOBSTRUÍDOS APOS A INSTALAÇÃO
3- ESTA EDIFICAÇÃO SÓ PODERÁ SER OCUPADA POR ATIVIDADES CLASSIFICADAS NAS CLASSES DE OCUPAÇÃO DE 01 a 06 DA TSIB (RISCOS A e B)
4- ESTA EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SINALIZAÇÃO DE SAÍDA CONFORME PREVÊ A IT 15 DO CBMMG

PROPRIETÁRIO : CPF / CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA 16.819.831/0001-20

EMPRESA CONTRATADA : CNPJ
ALESSANDRO DRUMOND GUERRA DA SILVA:02595790684
ALESSANDRO DRUMOND - Engenharia & Arquitetura 19.881.726/ 0001-20

RESPONSÁVEL TÉCNICO : CREA
ALESSANDRO DRUMOND GUERRA DA SILVA:02595790684
ALESSANDRO DRUMOND GUERRA DA SILVA Engenheiro Mecânico - 83.982/D
É DE RESPONSABILIDADE DO RT O ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ESTANDO O MESMO SUJEITO ÀS PENALIDADES DA LEI

PROJETO DE COMBATE A INCEDIO E PANICO

DETALHE: DETALHES E PLANTAS

USO H-6 UBS TIPO I | DATA AGOSTO/ 2022

TÍTULO APROVAÇÃO | FOLHA 01/01

ENDEREÇO RUA IBIÁ, Nº 95 - B. DAS GRAÇAS - NOVA ERA/ MG

Alessandro drumond Engenharia

ADGS

DES

FORMATO A1